РАДИОИЗОТОПНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДЫМА

РИД–1

Паспорт

8. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

8.I. При отказе в работе или неисправности радиоизотопного извещателя РИД-I в период срока гарантии потребитель должен заполнить форму сбора информации № I, составить акт о необходимости ремонта и отправки изделия по адресу Кировская обл г Юрьянск ч/я В-3512

8.2. При отсутствии заполненной формы сбора информации № I рекламации предприятием-изготовителем рассматриваться НЕ БУДУТ!

8.3. Сведения о рекламациях

Дата поступления	Содержание	Принятые меры	Учёт заполнения и отправления формы №I	Подпись ответственного лица

РАДИОИЗОТОПНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДЫМА

РИД-I

Паспорт

Заказ № 224. Тираж 3000 экз.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.I. Срок гарантии радиоизотопного извещателя дыма РИД-I – I8 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию и не более 24 месяцев со дня отгрузки их с предприятия-изготовителя.

7.2. Безвозмездный ремонт или замена извещателей в течение гарантийного срока эксплуатации производится при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения.

7.3. Выход из строя комплектующих изделий по истечении их гарантийного срока не является основанием для предъявления рекламаций.

6. УЧЁТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Дата	Вид технического обслуживания	Замечания о техническом состоянии	Должность, фамилия, подпись ответственного лица

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Лист

1. Общие сведения об изделии 3
2. Основные технические данные и характеристики ... 4
3. Комплект поставки 5
4. Свидетельство о приёмке 6
5. Свидетельство об упаковке 7
6. Учёт технического обслуживания 8
7. Гарантийные обязательства 9
8. Сведения о рекламациях 10

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Радиоизотопный извещатель дыма РИД-I упакован п/я В-8512

согласно требованиям, предусмотренным техническими условиями и инструкцией по упаковке.

Дата упаковки 26.06.78г.

Упаковку произвёл _____ подпись

Изделие после упаковки принял _____

М.П.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Радиоизотопный извещатель дыма РИД-I соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации.

М.П.

Дата выпуска 26.06.78г.

Представитель ОТК

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

I.I. Радиоизотопный извещатель дыма РИД-I предназначен для обнаружения дыма и передачи сигнала о возникновении пожара на приемные пульты пожарных установок.

I.2. Извещатель применяется на объектах, требующих автоматической сигнализации и предупреждения о возникновении пожара.

I.3. Извещатель рассчитан на непрерывную круглосуточную работу.

I.4. Извещатель рассчитан на многократные срабатывания от порции дыма, создаваемой источником дыма (тлеющий фитиль "шнурочек" диаметром 6 мм), поднесенным непосредственно под извещатель.

I.5. По устойчивости к механическим воздействиям извещатель выдерживает вибрацию частотой 25 Гц с амплитудой 0,I мм.

I.6. Извещатель удовлетворяет требованиям "Основных санитарных правил № 950-72". Мощность дозы гамма-излучения не превышает 0,3 мР/ч на поверхности извещателя, а на расстоянии I м от него не учитывается.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.I. Время срабатывания извещателя, после поднесения контрольного источника дыма, не превышает I0 с при относительной влажности до 80% и при температуре от минус 30 до +50°С.

2.2. Время срабатывания извещателя, после поднесения контрольного источника дыма, не превышает 30 с при относительной влажности до 95% и при температуре от 0 до +20°С.

2.3. Питание извещателя осуществляется постоянным напряжением 2I8 ± I0 В.

2.4. Извещатель рассчитан на нормальную работу при скорости воздуха до I м/с.

2.5. Габаритные размеры не более 93 х I35 мм.

2.6. Масса извещателя не более 0,55 кг.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№ строки	Наименование	Кол.	Габаритные размеры в мм.	Масса, кг	Заводской номер	Обозначение упаковочного места	Примечание
I.	Радиоизотопный извещатель дыма РИД-I	25					Количество поставляется при упаковке
2.	Ящик упаковочный	I					На 25 шт. извещателей РИД-I
3.	Техническое описание и инструкция по эксплуатации	I					На партию извещателей РИД-I I0 или I5 шт. (2 паспорта на упаковочный ящик)
4.	Паспорт	I					
5.	Коробка						Количество поставляется при упаковке из расчета:одна коробка на один извещатель РИД-I
6.	Этикетка						Количество поставляется при упаковке из расчета:одна этикетка на один извещатель РИД-I

ФОРМА СБОРА ИНФОРМАЦИИ №1

Наименование изделия	Заводской номер изделия	Дата выпуска изделия	Дата ввода изделия в эксплуатацию
Условия эксплуатации (температура, влажность, вибрация и т.д.)	Дата возникновения отказа (неисправности)	Наработка к моменту отказа с начала эксплуатации	Тип отказавшего элемента и его обозначение по схеме электрической принципиальной
Внешнее проявление отказа (неисправности)		Причина отказа (неисправности)	
Способ устранения отказа (неисправности)		Замечания и предложения по повышению надежности и улучшению качества	
Информация об упаковке изделия			

Линия среза

Линия обреза

ФОРМА СБОРА ИНФОРМАЦИИ №1

Наименование изделия	Заводской номер изделия	Дата выпуска изделия	Дата ввода изделия в эксплуатацию
Условия эксплуатации (температура, влажность, вибрация и т.д.)	Дата возникновения отказа (неисправности)	Наработка к моменту отказа с начала эксплуатации	Тип отказавшего элемента и его обозначение по схеме электрической принципиальной
Внешнее проявление отказа (неисправности)		Причина отказа (неисправности)	
Способ устранения отказа (неисправности)		Замечания и предложения по повышению надежности и улучшению качества	
Информация об упаковке изделия			